

La Sociedad: **TROCELLEN IBERICA, S.A.**  
C/ Avila s/n  
ES-28804 ALCALA DE HENARES  
MADRID

Está autorizada para colocar la etiqueta "Clasificación de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el N° de informe 2018AN3778



**CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO DE:  
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN**

**N° 18AN3778**

La muestra referenciada como:

**“TROCELLEN TUNEL CLASIFICADO FUEGO 5.5  
MM”**

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas EN ISO 11925-2:2010 y EN 13823:2010+A1:2014, quedando clasificada según norma EN 13501-1:2007+A1:2009 como:

**“B-s1,d0”**

Alcoy, 15 de febrero de 2019.

  
**Celia Dolça**  
RESPONSABLE LAB. COMPORTAMIENTO AL FUEGO

